



**NOTE:**  
 Koter i m, ledningsdimensioner i mm  
 Trykledning etableres i PE og gravitationsledninger i PVC  
 Eksist. ledningers placering er vejledende, indhentet fra LER 11-10-2023.  
 Entreprenøren skal forvente at støde på dræn under udgravningen til spildevandsledningen.  
 Alle dræn skal reetableres med mindre andet aftales med tilsynet.  
 Styret underboring inkl. tilhørende PE-ledninger udføres som bygherreleverance.  
 Eksist. ø160 trykledning fra st. D=000 - Ø=360 opdimensioneres til ø250 trykledning. Eksist. ø160 genbruges i Nordre Fabriksvej.

**SIGNATURER:**

	Proj. spildevand, trykledning		Eksist./projekteret brønd
	Proj. spildevand, gravitation		Proj. afpropning
	Underboring		Eksist. spildevandsbrønd
	Spildevandsledning sløjfes, gravitation		Eksist. regnvandsbrønd
	Spildevandstrykledning sløjfes		Eksist. drænbrønd
	Eksist. spildevand, trykledning		Eksist. privatbrønd
	Eksist. regnvand		Eksist. rendestensbrønd
	Eksist. drænledning		Eksist. reguleringsbyggeværk
	Død ledning		
	Eksist. fiberledning		
	Eksist. telekommunikation		
	Eksist. gasledning		
	Eksist. højspænding, 10 kV		
	Eksist. lavspænding, 0,4 kV		
	Eksist. brugsvand		

Koordinatværdier på denne tegning refererer til UTM32  
 Koter refererer til DVR90

1.0	2024-05-05	Udbuds materiale	EBMN	MDCH	MNLD	MDCH
VER.	DATE	BEMERKNINGER	TEGN./UDARB.	KONTROL	GODKENDT	

**Skive Vand A/S**  
**Kåstrupvej 7800 V. Lyby Afskærende ledning**  
 Afskærende spildevandsledning  
 Nordre Fabriksvej, tilslutning til pumpestation

PROJEKTR.	A253827
TEGN./UDARB.	EBMN / MDCH
KONTROLLERET	MNLD
GODKENDT	MDCH
HÅL	1:200
DATE	2024-06-04

**BEHÆRKNINGER**

Opdatering af tracé trykledning og PST placering	DOKUMENTNR.	A253827-TEG-DP-353	VERSION	2.0
--	-------------	--------------------	---------	-----

**COWI** A/S  
 Solbjergvej 53  
 8000 Ålborg  
 Danmark  
 Tlf. +45 56 40 00 00  
 Fax. +45 56 40 99 99  
 www.cowi.dk

Printed by:EBMN on:2024-06-04 11:41:58  
 Filnavn:c:\...A253827-TEG-DP-353.dgn